

## Bescheinigung GEG - Erfüllungsgrad

**Bescheinigung**

über die energetische Bewertung nach AGFW FW 309 Teile 5 und 7 (Mai/Nov. 2021)

	Wärme MWh/a	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>929</b>			
aus hocheffizienter KWK, hiervon aus:			50%	
Erdgas			50%	
fester Biomasse			50%	
flüssiger Biomasse			50%	
aus sonstigen Wärmeerzeugern, hiervon aus:				
fester Biomasse	885	95%	50%	191%
Umweltwärme/Geothermie (mit WP)			50%	
Solarstrahlung	24	3%	15%	17%
Erdgas				
Heizöl	20	2%		
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>	<b>909</b>	<b>98%</b>		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG<sub>FW</sub></i></b>				<b>208%</b>

Erfüllung der Anforderungen des GEG 2020, §44 an die Fernwärme?

Erfüllung der Anforderungen "Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?

<b>JA</b>
<b>JA</b>

Name des Wärmenetzbetreibers

**Stadtwerke Bad Säckingen GmbH**

Schulhausstr. 40  
79713 Bad Säckingen

Name des Wärmenetzes

**Rippolingen - Leuserütte**

Lage des Netzes

79713 Bad Säckingen

Verantwortlicher Betriebsleiter

Philipp Stiegeler

Telefon

07761/5502-0

E-mail

info@sws-energie.de

Zeitraum der Datenbasis

Bilanzdaten 2019-2021

Diese Bescheinigung ist gültig bis

25.03.2032

Bad Säckingen, 25.03.2022

Ort, Datum



Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde durchgeführt von:

**econzept** Energieplanung GmbH



Freiburg, 25.03.2022

Ort, Datum

Frank Wiedemann, Dipl.-Ing.(FH)